

# UNIVERSAL FALLROHRHALTER UNIVERSAL DOWNPIPE BRACKET KIT DE FIXATION POUR DESCENTE



Montageanleitung · Installation Instructions · Notice de Montage

**D**

## Mit RHEINZINK-Reviso-Schiebestück

1. Das Fallrohr in den Haken des Universal-Fallrohrhalters einhängen und die Bohrung markieren (Abb. 1).
2. Den Schraubstift in der Wand befestigen (Abb. 2).
3. Durch Ineinanderstecken von Muffe und oberem Fallrohr wird der Halter im Langloch ausgerichtet (Abb. 3). (U-Scheibe zwischen Halter und Schraube)
4. Das Fallrohr durch Festziehen der Sperrzahnmutter fixieren (Abb. 4).
5. Reviso-Aufweitung komplett über den Fallrohrhalter schieben (80-100 mm) (Abb. 5).
6. Fallrohr über dem Standrohr positionieren (Abb. 6).
7. Das Reviso-Schiebestück in das Standrohr absenken (mind. 30 mm, Abb. 7).

## Direkt am Standrohr (ohne Reviso-Schiebestück)

- 1.-2. Siehe oben
3. Den Fallrohrhalter 80-100 mm in das Standrohr stecken und das Fallrohr inklusive Standrohrkappe in die Klemmlasche des Fallrohrhalters einhängen (Abb. 8).
4. Die Muffe des unteren Fallrohres direkt unterhalb des oberen Fallrohres justieren (Abb. 9).
5. Das Fallrohr hinaufschieben, sodass 30-50 mm Fallrohr im Standrohr verbleiben und die beiden Fallrohre 50 mm zusammenstecken (Abb. 10).
6. Fallrohr durch Festziehen der Sperrzahnmutter fixieren, Standrohrkappe auf das Standrohr schieben (Abb. 4, 10). Die Ableitungen von Blitzschutz-Anlagen werden in die Halterung eingeklickt. (Blitzschutzhalter im Lieferumfang enthalten.)

**GB**

## Using the RHEINZINK Reviso-Cover Sleeve

1. Hook the downpipe into the universal downpipe bracket and mark the drillhole (Fig. 1).
2. Fix the screw pin into the wall (Fig. 2).
3. By fitting the socket into the upper downpipe (length of socket is 50 mm), the bracket is aligned in the slot (Fig. 3). (Ring washer between bracket and screw).
4. Fasten the downpipe by tightening the self-locking nut (Fig. 4).
5. Slide the Reviso-cover sleeve completely over the downpipe bracket (80-100 mm) (Fig. 5).
6. Align the downpipe vertically above the standpipe (Fig. 6).
7. Lower the Reviso-cover sleeve into the standpipe (min. 30 mm) (Fig. 7).

## Directly into the Standpipe (without the Reviso-Cover Sleeve)

- 1.-2. See instructions above.
3. Insert the downpipe bracket 80-100 mm into the standpipe and hook the downpipe, including the standpipe collar, into the lug of the downpipe bracket (Fig. 8).
4. Align the socket of the lower downpipe with the downpipe above (Fig. 9).
5. Slide up the lower downpipe to interlock the socket 50 mm with the downpipe above, while 30-50 mm of the lower downpipe remain in the standpipe. (Fig. 10).
6. Fix the downpipe by tightening the self-locking nut and slide the standpipe collar onto the standpipe (Fig. 4, 10). Conductors of lightning protection systems can be clicked into the bracket. (Lightning rod clips included with delivery.)



**F****Avec RHEINZINK-Coulisse Reviso**

1. Accrocher l'attache au tuyau de descente et marquer l'endroit à percer. (Fig. 1)
2. Fixer la tige filetée dans le mur. (Fig. 2)
3. En emboîtant le tuyau de descente et celui en amont (emboîter sur 50 mm), le réglage dans la hauteur est assuré à l'aide du trou oblong de la patte. (Fig. 3)
4. Fixer le tuyau de descente au moyen de l'écrou autobloquant. (Fig. 4)
5. Mettre en place la coulisse Reviso et la relever de manière à venir en butée avec la patte. (La coulisse doit remonter de 80 à 100 mm) (Fig. 5)
6. Positionner le tuyau de descente avec la coulisse Reviso en aplomb du dauphin. (Fig. 6)
7. Faire descendre la coulisse Reviso dans le dauphin. (Minimum 30 mm) (Fig. 7)

**Assemblage directement au dauphin (sans Coulisse Reviso)**

- 1.-2. Idem
3. Positionner l'attache pour diamètre 80-100 mm dans le dauphin et placer le tuyau de descente avec le manchon dans l'attache. (Fig. 8)
4. Ajuster la partie tulipée directement sous le tuyau de descente placé en amont. (Fig. 9)
5. Faire glisser le tuyau de descente vers le haut en gardant 30-50 mm de jeu dans le dauphin et garantir un recouvrement de 50 mm des deux tuyaux de descente. (Fig. 10)
6. Fixer le tuyau de descente au moyen de l'écrou autobloquant et ajuster la collerette sur le dauphin. (Fig. 4, 10)

Le dispositif de déviation de l'installation parafoudre se clipse sur la patte. (Support de paratonnerre inclus)

